


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)

мероприятий, № 35220061000200471256 / 2022038519



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 72-11-05,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63-а, 8(8172)57-12-48, ond-1@35.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 166/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Меньшикова С.А. № 166 от 23.11.2022 г.

в период с «06» декабря 2022 г. по «15» декабря 2022 г.

Смирновым Антоном Александровичем – государственным инспектором города Волог-
да по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Вологодской области;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель
директора по АХР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» Тайсберг Е.Г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании средней общеобразовательной школы, по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, запор (замок) на центральных дверях эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Нарушены требования п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	01.08.2023	
2.	В здании средней общеобразовательной школы по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, на четвертом этаже в помещении, примыкающем к спортивному залу, на путях эвакуации находятся изделия (шкафы).	Нарушены требования п.п. «б» п. 27 ППР в РФ	01.08.2023	
3.	В здании средней общеобразовательной школы, по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, на полу, на путях эвакуации в актовом зале допущен перепад высот менее 45 см (порог).	Нарушены требования п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. а, п. 27 ППР в РФ.	01.08.2023	
4.	В здании средней общеобразовательной школы по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, отсутствует обработка деревянных конструкции пола сцены актового зала.	Нарушены требования п. 5.4.11 СП 4.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.08.2023	
5.	В здании средней общеобразовательной школы, по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» книгохранилище на четвертом этаже, библиотеке на четвертом этаже, подсобном помещении кабинета трудов (мальчики) на первом этаже, в складском помещении цокольного этажа, в кладовой продуктов цокольного этажа, с обозначением категории и класса зоны на входной двери с наружной стороны.	Нарушены требования п. 12 ППР в РФ;	01.08.2023	
	В здании средней общеобразовательной школы, по адресу: г. Вологда, проспект	Нарушены требования п. 23 ППР в РФ;	01.08.2023	

6.	Победы, д. 50, объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации не обеспечиваю безопасную эвакуацию людей, не обеспечено соблюдение проектных решений (в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей), а именно: не предусмотренные проектными решениями на здание из горючих материалов – подсобное помещение кабинета трудов (мальчики) на первом этаже.			
7.	В здании средней общеобразовательной школы, по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 50, помещения не оборудованы системой АПС, а именно: - коридор рядом с помещением подсобки кабинета трудов (мальчики) на первом этаже; - помещение лыжной базы на цокольном этаже.	Нарушены требования пункта 9 таблицы 1 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315; п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами противопожарной сигнализации», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 83 «ТРОТПБ», не ужесточает требований ранее действовавших норм - п. 9 табл. А1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 20 г. Вологда Иванова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

В.И.Иванов

(подпись)

Смирнов Антон Александрович —

инспектор ОНД и ПР по г. Вологда УНД и
ПР Главного управления МЧС России по
Вологодской области
тел.: 8 (8172) 571248,
email: ond-1@35.mchs.gov.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий